


C.T.N.

Cota de referinta +305.00



PROFIL LONGITUDINAL 5CM2-3CM4

DENUMIRE CAMIN	5CM2	3CM3	3CM4	
COTA TEREN	305.210	305.720	305.370	
COTA RADIER CANAL	303.084	302.924	-0.135	
COTA SAPATURA	302.884	302.724	-0.335	
ADANCIME SAPATURA	2.326	2.996	305.705	
ADANCIME CAMIN	2.126	2.796	305.505	
DISTANTE PARTIALE		20.00	30.00	
DISTANTE CUMULATE			20.00	30.00
PANTA CONDUCTA	0.0045	0.0080	0.0045	
TIP/DIAMETRU CONDUCTA	PVC-KG SN4 ø250	PVC-KG SN4 ø250	PVC-KG SN4 ø250	

NOTA :

- La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizoriu sau definitiva) pe perioada executarii lucrarilor conform indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procese verbale.
- In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.
- In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune.

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA	
Proiectant general:				Beneficiar:	Proiect nr.
Pr. gen. BRM Alba Consulting SRL Alba Iulia, Bdul Incoronarii, nr. 36, J01/849/2012, CUI 30945103				COMUNA SASCIORI jud. ALBA	1/2020
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURA	Scara	Titlu proiect	Faza:
ȘEF PROIECT	ing. BARBAT MARIUS		1:100/1:1000	Extindere retea apa in localitatea Capilna si extindere retea de canalizare in localitatea Sebesel, comuna Sasciori, jud. ALBA	SF
PROIECTAT	ing. PARFENE MINERVA				
VERIFICAT	ing. BARBAT MARIUS		Data	Denumire planșa	Planșa nr.
C.A.D.	ing. BARBAT VLAD		01.2020	RETEA CANALIZARE SAT. SEBESEL PROFIL LONGITUDINAL 3CM4-5CM2	L02